

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Орган инспекции.

ул. Дарвина, д. 13, г. Тверь 170034, телефон / факс: 42-20-63/ 42-35-46 E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru
ОГРН 1056900020462 ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации: RA.RU.710006 зарегистрирован в реестре: 01.04.2015

АКТ обследования № Б/н « 31 » 10 2025 г.

«31» октября 2025 г. время: 14-30.

Нами, врачом по общей гигиене Жуковой И.В., помощником врача по гигиене питания
Беловой Г.В. отдела санитарно- эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

по заявлению № 359/4 от 17.10.2025г. на проведение санитарно-эпидемиологической
экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности:
профессиональное обучение

(указать цель обследования)

ООО «ПрофиДрайв», юридический адрес: г. Тверь, ул. Громова, д. 40, к.1, кв. 23, адрес
осуществления деятельности: г. Тверь, проспект Ленина, д.23/1, помещение VII

(наименование юридического лица или места жительства индивидуального предпринимателя и место (а) осуществления
ими деятельности (адрес))

В присутствии директора ООО «ПрофиДрайв» Олейника Дмитрия Владимировича

(фамилия, имя, отчество, должностного лица проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование помещения по адресу г. Тверь, пр-т
Ленина, д. 23/1, помещение VII с целью выполнения требований:

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20);

-раздел V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту
СанПиН 1.2.3685-21)

(указываются НД СанПиН, СП и т.д.)

Установлено:

Юридический адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Громова, д. 40, корпус 1, кв.23.

Фактический адрес: г. Тверь, проспект Ленина, д.23/1, помещение VII.

ИНН/КПП 6900024397; ОГРН 1256900007627.

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Профи Драйв» утвержден
решением единственного учредителя № 1 ООО «Профи Драйв» от 15.09.2025. Полное
название- Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиДрайв», сокращенное- ООО
«Профи Драйв»

ООО «ПрофиДрайв» планирует осуществлять образовательную деятельность с целью

Основание: заявление № 359/4 от «17» октября 2025г./ поручение № 07 от «09» января 2025г.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области». Настоящий документ оформлен на 4 листах.

профессионального обучения подготовки лиц управлению автотранспортных средств по программе профессионального обучения по адресу: г. Тверь, проспект Ленина, д.23/1, помещение VII.

Занятия по теоретическому обучению ООО «ПрофиДрайв» планируется проводить по установленному графику и расписанию в дневное и вечернее время и не более 4-х часов. Практические занятия по вождению планируется проводить индивидуально с мастером производственного обучения на учебной площадке и установленным маршрутам в соответствии с учебным планом.

Планируемое обучение в группе до 16 человек, возраст обучающихся - 18 лет.

Для осуществления деятельности профессионального обучения ООО «ПрофиДрайв» арендует нежилое помещение на первом этаже многоквартирного жилого, площадью 49,8 кв.м., представлен договор аренды нежилого помещения б/н от 19.09.2025г гражданкой РФ Мельниковой Дианой Сергеевной и ООО «ПрофиДрайв» в лице директора Олейника Дмитрия Владимировича.

Арендованное помещение имеет самостоятельный вход и выход, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20. Вход в помещение оборудован воздушно-тепловой завесой, что соответствует п.2.4.1 СП 2.4.3648-20.

ООО «ПрофиДрайв» проведены мероприятия по обеспечению доступности услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья: при входе в помещение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудован пандус и кнопка вызова персонала, приобретен съемный телескопический пандус для подъема по лестнице внутри помещения, один из санузлов оборудован поручнями, что соответствует п. 2.3.1, п.2.3.2, п.2.4.11. СП 3648-20.

Состав помещений образовательной организации:

- учебное помещение (учебный класс)- площадью 39,97 кв.м.;
- коридор- площадью 2,93 кв.м.;
- два санузла - общей площадью 4,9 кв.м.;
- техническое помещение-площадью 2,0 кв.м.

Здание и прилегающая территория оборудованы наружным электрическим освещением. Покрытие дорожек и подходов не имеет дефектов, что соответствует п.2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Для сбора твердых коммунальных отходов планируется использовать контейнерную площадку, оборудованную на внутридомовой территории жилого дома. Контейнеры для сбора ТКО установлены на твердом покрытии, оборудованы крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Здание подключено к централизованным городским сетям холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, что соответствует п.2.6.1 СП 2.4.3648-20. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системой отопления от централизованных городских сетей и системами вентиляции, что соответствует п.2.7.1. СП 2.4.3648-20. Отопительные приборы расположены вдоль светонесущих стен.

Основание: заявление № 359/4 от «17» октября 2025г./ поручение № 07 от «09» января 2025г.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области». Настоящий документ оформлен на 4 листах.

Вентиляция в учебном помещении – естественная, во всех помещениях оборудованы внутристенные вытяжные вентиляционные каналы с естественным побуждением. В туалетах оборудована автономная вытяжная вентиляция с естественным побуждением.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Отопительные приборы (батареи) в учебном помещении расположены вдоль светонесущих стен, под оконными проемами. Для контроля температурного режима, учебное помещение оснащено бытовым термометром, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Отделка всех помещений выполнена материалами, позволяющими проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств; стены в учебном помещении – отделаны обоями под покраску, в санузлах и техническом помещении на стенах – облицовочная плитка, на полу во всех помещениях – плитка; потолки во всех – Армстронг. Полы, стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, что соответствует п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Освещение в учебном помещении естественное и искусственное. Естественное освещение в учебном помещении боковое левостороннее, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-30. Остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Оконные проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, длиной не ниже уровня подоконника, открываемые окна оборудованы москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция жалюзи не уменьшает светоактивную площадь оконного проема, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20.

Искусственное освещение в учебных помещениях общее, представлено потолочными светильниками со светодиодными лампами, одного светового излучения, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все светильники имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все светильники находятся в исправном состоянии, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Представлен протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510131) № 11622 от 09.10.2025 года, согласно которому, параметры микроклимата и освещенность от искусственного освещения в учебном классе соответствуют гигиеническим требованиям главы V, таблица 5.34, таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что соответствует п. 2.7.1., п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20.

При входе в организацию оборудована раздевалка для обучающихся, предусмотрены напольные вешалки для верхней одежды.

Учебный класс оснащен 2-х местными столами и стульями на 16 посадочных мест, магнитно-маркерной доской, учебно-наглядными плакатами, манекеном. Учебные места расставлены с учетом левосторонней направленности светового потока от окон на рабочую поверхность стола.

Исходя из площади помещения и количества оборудованных мест для обучающихся,

*Основание: заявление № 359/4 от «17» октября 2025г./ поручение № 07 от «09» января 2025г.
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области». Настоящий документ оформлен на 4 листах.*

площадь на одного обучающегося в учебных помещениях составляет не менее 2.5 кв.м., что соответствует разделу VI, таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Вся установленная мебель и оборудование в учебном помещении выполнена из материалов, допускающих их влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Представлены документы об оценке соответствия мебели требованиям ТРТС 025/2012, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим планируется организовать с использованием питьевой воды расфасованной в емкости, установлен кулер, имеется запас одноразовой посуды и контейнер для использованной посуды, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. Документы об оценке (подтверждении) соответствия воды, расфасованной в емкости, поставляемой в учреждение представлены.

Питание обучающихся, не предусмотрено, т.к. время пребывания в учреждении составляет менее 4-х часов.

Для соблюдения личной гигиены в наборе помещений имеются 2 санузла: один для обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья (оборудованы поручни и поддерживающие устройства) и отдельный туалет для персонала. В каждом санузле установлено по одному унитазу и умывальной раковины, оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги и сиденьями на унитазах, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Умывальная раковина оснащена смесителем с подводом горячей и холодной воды, мылом, бумажными полотенцами, ведром для сбора мусора, что соответствует требованиям п. 2.4.11., п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20. Санитарно - техническое оборудование находится в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3548-20.

Уборочный инвентарь имеется, хранение инвентаря организовано в шкафу в техническом помещении. Техническое помещение, предназначенное для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления и хранения дезинфицирующих и моющих растворов, оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, и водоотведение, что соответствует п.2.4.12. СП 2.4.3648-20.


Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, для туалетов уборочный инвентарь выделен маркировкой и хранится отдельно, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.1.3648-20. Для технических целей в санузле для обучающихся оборудованы водопроводные краны. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется.

В арендуемом помещении на момент обследования наличие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, что соответствует п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20.

В ходе обследования несоответствия требованиям не установлены.

Акт составлен в 3-х экз.

Врач по общей гигиене
Помощник врача по гигиене питания



Жукова И.В.
Белова Г.В.

Директор ООО «ПрофиДрайв»

Олейник Д.В.

Основание: заявление № 359/4 от «17» октября 2025г./ поручение № 07 от «09» января 2025г.
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области». Настоящий документ оформлен на 4 листах.