

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
Орган инспекции**

ул. Дарвина, д. 13, , г. Тверь 170034, телефон / факс: 42-20-63/ 42-35-46 E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru

ОГРН 1056900020462 ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации: RA. RU. 710006 зарегистрирован в реестре: 01.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Р.Н.Семенов



10. 11 2025г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10. 11. 2025г.

№ 04-21 4-359

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество,
которые предполагается использовать для осуществления образовательной
деятельности: профессиональное обучение в ООО «ПрофиДрайв»
по адресу: г. Тверь, проспект Ленина, д. 23/1, помещение VII

Исполнитель: врач по общей гигиене
Жукова И.В.

2025г.

На санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлены материалы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности: профессиональное обучение в ООО «Профи Драйв» по адресу г. Тверь, проспект Ленина, д. 23/1, помещение VII.

Основание для проведения экспертизы: заявление директора ООО «ПрофиДрайв» от 17.10.2025г.

Материалы получены и зарегистрированы: № 359/4 от 17.10.2025 г.

Дата проведения инспекции: 10.11.2025г.

Акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта от 31.10.2025г.

При рассмотрении представленных материалов:

- Устав ООО «Профи Драйв»;
- Выписка из ЕГРЮЛ;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;
- Договор аренды нежилого помещения от 19.09.2025г;
- Технический план помещения;
- Протокол испытаний № 11622 от 09.10.2025г параметров микроклимата, освещенности от искусственного освещения.

на соответствие санитарных норм и правил:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20);
- раздел V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3585-21), установлено:

Юридический адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Громова, д. 40, корпус 1, кв.23.

Фактический адрес: г. Тверь, проспект Ленина, д.23/1, помещение VII.

ИНН/КПП 6900024397; ОГРН 1256900007627.

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Профи Драйв» утвержден решением единственного учредителя № 1 ООО «Профи Драйв» от 15.09.2025. Полное название- Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиДрайв», сокращенное- ООО «Профи Драйв»

ООО «ПрофиДрайв» планирует осуществлять образовательную деятельность с целью профессионального обучения подготовки лиц управлению автотранспортных средств по программе профессионального обучения по адресу: г. Тверь, проспект Ленина, д.23/1, помещениеVII.

Занятия по теоретическому обучению ООО «ПрофиДрайв» планируется проводить по установленному графику и расписанию в дневное и вечернее время и не более 4-х часов. Практические занятия по вождению планируется проводить индивидуально с мастером производственного обучения на учебной площадке и установленным маршрутам в соответствии с учебным планом.

Планируемое обучение в группе до 16 человек, возраст обучающихся -18 лет.

Для осуществления деятельности профессионального обучения ООО «ПрофиДрайв» арендует нежилое помещение на первом этаже многоквартирного жилого, площадью 49,8 кв.м., представлен договор аренды нежилого помещения б/н от 19.09.2025г гражданкой РФ

Основание: заявление/поручение № 359/4 от «17» октября 2025г / № 07 от «09» января 2025г
 Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения органа инспекции
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области». Настоящий документ оформлен на 5 листах

Мельниковой Дианой Сергеевной и ООО «ПрофиДрайв» в лице директора Олейника Дмитрия Владимировича.

Арендованное помещение имеет самостоятельный вход и выход, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20. Вход в помещение оборудован воздушно-тепловой завесой, что соответствует п.2.4.1 СП 2.4.3648-20.

ООО «ПрофиДрайв» проведены мероприятия по обеспечению доступности услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья: при входе в помещение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудован пандус и копка вызова персонала, приобретен съемный телескопический пандус для подъема по лестнице внутри помещения, один из санузлов оборудован поручнями, что соответствует п. 2.3.1, п.2.3.2, п.2.4.11. СП 3648-20.

Состав помещений образовательной организации:

- учебное помещение (учебный класс)- площадью 39,97 кв.м.;
- коридор- площадью 2,93 кв.м.;
- два санузла - общей площадью 4,9 кв.м.;
- техническое помещение-площадью 2,0 кв.м.

Здание и прилегающая территория оборудованы наружным электрическим освещением. Покрытие дорожек и подходов не имеет дефектов, что соответствует п.2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Для сбора твердых коммунальных отходов планируется использовать контейнерную площадку, оборудованную на внутридомовой территории жилого дома. Контейнеры для сбора ТКО установлены на твердом покрытии, оборудованы крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Здание подключено к централизованным городским сетям холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, что соответствует п.2.6.1 СП 2.4.3648-20. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системой отопления от централизованных городских сетей и системами вентиляции, что соответствует п.2.7.1. СП 2.4.3648-20. Отопительные приборы расположены вдоль светонесущих стен.

Вентиляция в учебном помещении – естественная, во всех помещениях оборудованы внутристенные вытяжные вентиляционные каналы с естественным побуждением. В туалетах оборудована автономная вытяжная вентиляция с естественным побуждением.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Отопительные приборы (батареи) в учебном помещении расположены вдоль светонесущих стен, под оконными проемами. Для контроля температурного режима, учебное помещение оснащено бытовым термометром, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Отделка всех помещений выполнена материалами, позволяющими проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены в учебном помещении – отделаны обоями под покраску, в санузлах и техническом помещении на стенах - облицовочная плитка, на полу во всех помещениях – плитка; потолки во всех- Армстронг. Полы, стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, что соответствует п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Освещение в учебном помещении естественное и искусственное. Естественное

Основание: заявление/поручение № 359/4 от «17» октября 2025г / № 07 от «09» января 2025г
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области». Настоящий документ оформлен на 5 листах

освещение в учебном помещении боковое левостороннее, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует п.2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Оконные проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, длиной не ниже уровня подоконника, открываемые окна оборудованы москитными сетками, что соответствует требованиям п.2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция жалюзи не уменьшает светоактивную площадь оконного проема, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20.

Искусственное освещение в учебных помещениях общее, представлено потолочными светильниками со светодиодными лампами, одного светораспределения, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все светильники имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все светильники находятся в исправном состоянии, что соответствует п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Представлен протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510131) № 11622 от 09.10.2025 года, согласно которому, параметры микроклимата и освещенность от искусственного освещения в учебном классе соответствуют гигиеническим требованиям главы V, таблица 5.34, таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что соответствует п.2.7.1., п.2.8.1. СП 2.4.3648-20.

При входе в организацию оборудована раздевалка для обучающихся, предусмотрены напольные вешалки для верхней одежды.

Учебный класс оснащен 2-х местными столами и стульями на 16 посадочных мест, магнитно-маркерной доской, учебно-наглядными плакатами, манекеном. Учебные места расставлены с учетом левосторонней направленности светового потока от окон на рабочую поверхность стола.

Исходя из площади помещения и количества оборудованных мест для обучающихся, площадь на одного обучающегося в учебных помещениях составляет не менее 2.5 кв.м., что соответствует разделу VI, таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Вся установленная мебель и оборудование в учебном помещении выполнена из материалов, допускающих их влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Представлены документы об оценке соответствия мебели требованиям ТРТС 025/2012, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим планируется организовать с использованием питьевой воды расфасованной в емкости, установлен кулер, имеется запас одноразовой посуды и контейнер для использованной посуды, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. Документы об оценке (подтверждении) соответствия воды, расфасованной в емкости, поставляемой в учреждение представлены.

Питание обучающихся, не предусмотрено, т.к. время пребывания в учреждении составляет менее 4-х часов.

Для соблюдения личной гигиены в наборе помещений имеются 2 санузла: один для обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья (оборудованы поручни и

поддерживающие устройства) и отдельный туалет для персонала. В каждом санузле установлено по одному унитазу и умывальной раковине, оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги и сиденьями на унитазах, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Умывальная раковина оснащена смесителем с подводом горячей и холодной воды, мылом, бумажными полотенцами, ведром для сбора мусора, что соответствует требованиям п. 2.4.11., п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20. Санитарно - техническое оборудование находится в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3548-20.

Уборочный инвентарь имеется, хранение инвентаря организовано в шкафу в техническом помещении. Техническое помещение, предназначенное для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления и хранения дезинфицирующих и моющих растворов, оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, и водоотведение, что соответствует п.2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, для туалетов уборочный инвентарь выделен маркировкой и хранится отдельно, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.1.3648-20. Для технических целей в санузле для обучающихся оборудованы водопроводные краны. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется.

В арендуемом помещении на момент обследования наличие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, что соответствует п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20.

Заключение:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности: профессиональное обучение в ООО «Профи Драйв» по адресу г. Тверь, проспект Ленина, д. 23/1, помещение VII, **соответствуют** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (разделы V и VI).

Врач по общей гигиене



Жукова И.В.